

יום חמישי 06 פברואר 2020

לכבוד:

קניאל תעשיות בע"מ

הנידון: סיכום סיור מפעל קניאל תעשיות א.ט.ג בע"מ

נוכחים	שגיא גוטמן-מחלקת שפכי תעשייה תאגיד פלגי שרון אורי-מנהל תפעול מפעל קניאל
רושם הערות	שגיא גוטמן
תפוצה	אלעד תמרי-מנכ"ל תאגיד פלגי שרון מנכ"ל מפעל קניאל אורי-מנהל תפעול מפעל קניאל
נושאי הפגישה	סיור שוחות במפעל

סיכום סיור מפעל קניאל – 11/12/19

1. בוצע מפגש עם נציגי המפעל והסבר שוב כל מערך תכנית הניטור והגורמים המעורבים .
2. בוצע סיור פיזי במפעל.
3. כפי שטען המפעל, תהליך הייצור הינו תהליך ייצור ייבש.
4. למפעל שתי שוחות המזרימות למערכת הביוב העירונית – צפונית ודרומית
 - צפונית קולטת את שפכי חד"א המספק אוכל מחומם לכ-150 עובדים ולו מתוחזק מפריד שומנים, וכן מקלחות, ומשרדים.
 - דרומית שקולטת שפכים סניטריים מאזור הייצור – מקלחות ושירותים ותוצרי מכונת שטיפה.
5. תוצאות דיגומי המפעל בשנה האחרונה הראו זיהומים מינוריים – עיקר העלות למפעל הנה עלויות הדיגום
6. צריכות המים של המפעל נמוכות – כחמישה קוב ליום.

סיכום והמלצות:

לאחר בדיקת כל הנתונים ובאישור ממונה סביבה הוחלט להסירם מתכנית הניטור.

**בברכה,
מחלקת שפכי תעשייה
פלגי השרון.**