מדינת ישראל
משרד הבריאות
מחוז המרכז
לשכת הבריאות הנפתית פתח-תקוה

STATE OF ISRAEL
MINISTRY OF HEALTH
SUB DISTRICT HEALTH OFFICE
PETAH-TIKVA

دولة اسرائيل
وزارة الصحة
دائرة الصحة في
بتح - تكفا

כ״ה/תשרי/תשע״ב
23/10/2011
מספר 423/11

לכבוד
גב׳ רבקה הריסון
מ.מ. מנהלת מפעל מים כפר סבא
רחוב ויצמן 135
כפר סבא

הנדון : **איכות המים דיווח תקופתי**

על פי חוק פקודת העיריות מספר 75 (חובת דיווח על איכות המים , התשס״א – 2001) תיקון סעיף 238.

מצ״ב דיווח תקופתי על טיב המים, תקופת הדיווח היא מ – 01/07/11 עד 30/09/11.

סוג נקודה	מספר בדיקות מקרוביאליות			
	מתוכנן	בוצע	חריגות	תקינות
מקור מים	7	7	-	7
כניסה ממקור מים פרטי	23	22	-	22
מאגר / בריכה יציאה	26	26	-	26
רשת אספקה	81	81	-	81
סה״כ	**137**	**136**	**-**	**136**

- תקן מי השתייה קובע , כי ב – 100 מ״ל דגימת מים לא ימצאו יותר מ– 3 חיידקי קוליפורמים.

קבוצת בדיקה	מספר בדיקות כימיות			
	מתוכנן	בוצע	חריגות	תקינות
מי רשת - F	4	4	4	0
מי רשת - עכירות	3	3	-	3
תלת חודשית	7	7	-	7
סה״כ	**14**	**14**	**4**	**11**

לדיווח הנ״ל מצורפים :

☒ מיקרוביולוגיה - דוח תוצאות יומי.
☒ מיקרוביולוגיה - רשימת בדיקות שלא בוצעו.
☐ מיקרוביולוגיה – דוח חריגים .
☒ כימיה – דוח תוצאות.
☐ כימיה – רשימת בדיקות שלא בוצעו.
☒ כימיה – דוח חריגים.

בכבוד רב
אינג׳ ריבה בגנר
מפקחת נפתית לבריאות הסביבה

העתק :
ד״ר יורם סיון, רופא הנפה, כאן.
מר יהודה בן חמו, ראש עירית כפר סבא.
גב׳ רעיה סבירסקי , מנהלת מח׳ רישוי עסקים ותברואה מונעת, עירית כפר סבא.
גב׳ אתי בורלא , מהנדסת מחוזית לברה״ס , ל.ב. מחוז מרכז רמלה.

31 AHAD HA'AM St.
Petah-Tikva 49506

Tel. 03-9051818 .טל
Fax. 03-9344587 .פקס

רח׳ אחד העם 31
פתח-תקוה 49605