משרד הבריאות
מחוז המרכז
לשכת הבריאות הנפתית פתח-תקוה

STATE OF ISRAEL
MINISTRY OF HEALTH
SUB DISTRICT HEALTH OFFICE
PETAH-TIKVA

دولة اسرائيل
وزارة الصحة
دائرة الصحة في
بيتح - تكفا

ה׳/שבט/תשע״א
10/01/2011
מספר 24/11

לכבוד
גב׳ רבקה הריסון
מ.מ. מנהלת מפעל מים כפר סבא
רחוב ויצמן 135
כפר סבא

מחלקת תברואה מונעת
ורישוי עסקים
10 -01- 2011
דואר נכנס

הנדון : **איכות המים דיווח תקופתי**

על פי חוק פקודת העיריות מספר 75 (חובת דיווח על איכות המים , התשס״א 2001) תיקון סעיף 238.

מצ״ב דיווח תקופתי על טיב המים, תקופת הדיווח היא מ – 01/10/10 עד 31/12/10.

סוג נקודה	מספר בדיקות מקרוביאליות			
	מתוכנן	**בוצע**	**חריגות**	**תקינות**
מקור מים	8	7	-	7
כניסה ממקור מים פרטי	22	19	-	20
מאגר / בריכה יציאה	27	27	-	27
רשת אספקה	82	82	-	82
סה״כ	**139**	**135**	**-**	**135**

- תקן מי השתייה קובע , כי ב – 100 מ״ל דגימת מים לא ימצאו יותר מ– 3 חיידקי קוליפורמים.

לדיווח הנ״ל מצורפים :

☒ מיקרוביולוגיה - דוח תוצאות יומי.
☒ מיקרוביולוגיה - רשימת בדיקות שלא בוצעו.
☐ מיקרוביולוגיה – דות תריגים .
☒ כימיה – דות תוצאות.
☐ כימיה – רשימת בדיקות שלא בוצעו.
☐ כימיה – דוח חריגים.

בכבוד רב

איגי ריבה ברגר
מפקחת נפתית לבריאות הסביבה

העתק :
ד״ר יורס סיון, רופא הנפה, כאן.
מר יהודה בן חמו, ראש עירית כפר סבא.
גב׳ רעיה סבירסקי , מנהלת מח׳ רישוי עסקים ותברואה מונעת, עירית כפר סבא.
גב׳ אתי בורלא , מהנדסת מחוזית לברה״ס , ל.ב. מחוז מרכז רמלה.