دولة اسرائيل
وزارة الصحة
دائرة الصحة في
بيتح - تكفا

מדינת ישראל
משרד הבריאות
מחוז מרכז
לשכת הבריאות הנפתית פתח-תקוה

STATE OF ISRAEL
MINISTRY OF HEALTH
SUB DISTRICT HEALTH OFFICE
PETAH-TIKVA

ב/שבט/תשע"ג
13/01/2013
מספר 20/13

לכבוד
גבי רבקה הריסון
מנכ"ל מנהלת מפעל מים כפר סבא
רחוב ויצמן 135
כפר סבא

הנדון: **איכות המים דיווח תקופתי**

על פי חוק פקודת העיריות מספר 75 (חובת דיווח על איכות המים, התשס"א – 2001) תיקון סעיף 238.

מצ"ב דיווח תקופתי על טיב המים, תקופת הדיווח היא מ – 01/10/12 עד 31/12/12.

סוג נקודה	מספר בדיקות מקרוביאליות			
	מתוכנן	בוצע	חריגות	תקינות
מקור מים	7	7	-	7
כניסה ממקור מים פרטי	24	24	-	24
מאגר / בריכה יציאה	27	23	1	22
רשת אספקה	92	92	-	92
סה"כ	**150**	**146**	**1**	**145**

- תקן מי השתייה קובע, כי ב – 100 מ"ל דגימת מים לא ימצאו יותר מ– 3 חיידקי קוליפורמים.

קבוצת בדיקה	מספר בדיקות כימיות			
	מתוכנן	בוצע	חריגות	תקינות
מי רשת - F	3	3	3	0
מי רשת - עכירות	1	1	-	1
תלת חודשית	7	7	-	7
סה"כ	**11**	**11**	**3**	**8**

לדיווח הנ"ל מצורפים:

- ☒ מיקרוביולוגיה - דוח תוצאות יומי.
- ☒ מיקרוביולוגיה - רשימת בדיקות שלא בוצעו או שלא בוצעו במועד.
- ☒ מיקרוביולוגיה – דוח חריגים.
- ☒ כימיה – דוח תוצאות.
- ☐ כימיה – רשימת בדיקות שלא בוצעו.
- ☒ כימיה – דוח חריגים.

בכבוד רב
אינג' ריבה ברגר
מפקחת נפתית לבריאות הסביבה

העתק:
ד"ר יורם סיון, רופא הנפה, כאן.
מר יהודה בן תמו, ראש עירית כפר סבא.
✓ גבי רעיה סבירסקי, מנהלת מחי רישוי עסקים ותברואה מונעת, עירית כפר סבא.
גבי אתי בורלא, מהנדסת מחוזית לברהייס, ל.ב. מחוז מרכז רמלה.

31 Ehad Ha'am St., Petah-Tikva, 49507
WWW.GOV.IL
Tel. 03-9051818 .טל
Fax. 03-9344587 .פקס
רח' אחד העם 31
פתח-תקוה 49507

מדינת ישראל
משרד הבריאות

[redacted]

תאריך הדפסה: 13/01/2013

דף מספר: 1

מתאריך: 01/10/2012 עד תאריך: 31/12/2012

תאריך דגימה: 02/10/2012 יום בשבוע שלישי

מחוז: 72140 - מחוז מרכז

נפה: 72142 - נפתית פתח תקווה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטרפ ' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטירת חידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידק/100 מ"ל
כפר סבא		1006201	סביוני הכפר / רח' משה סנה מול בית 15		שגרתית	200/2012/10/00002	Done	0.1	<1					
כפר סבא		1006202	רח' רופין 33		שגרתית	200/2012/10/00002	Done	0.1	<1					
כפר סבא		1006205	אזור המארק / רח' הר שוקף 88		שגרתית	200/2012/10/00002	Done	0.1	<1					
כפר סבא		1006249	בריכת אגירה גן השרון / פרדס פקר		שגרתית	200/2012/10/00003	Done	0.1	<1					
כפר סבא		1006219	רח' אילנות 8		שגרתית	200/2012/10/00002	Done	0.1	<1					
כפר סבא		1006217	רח' טשרניחובסקי / מול בית 62		שגרתית	200/2012/10/00003	Done	0.2	<1					
כפר סבא		1006222	רח' רוטשילד 36		שגרתית	200/2012/10/00002	Done	0.1	<1					
כפר סבא		1006237	באר יט' / רח' יואל מול בית 15 - אחרי כלורינציה		שגרתית	200/2012/10/00002	Done	0.2	<1					
כפר סבא		1006224	צומת כפ"ס - רעננה / תחנת דלק מול בנין 8		שגרתית	200/2012/10/00003	Done	0.1	<1					
כפר סבא		10002772	שכונה ירוקה 80 / רח' לוינברג 11		שגרתית	200/2012/10/00002	Done	0.1	<1					
כפר סבא		1006221	מושב גן חיים / מזכירות		שגרתית	200/2012/10/00008	Done	ND	<1					

סה"כ דגימות: 11

מדינת ישראל
משרד הבריאות

[redacted]

תאריך הדפסה: 13/01/2013

דף מספר: 3

מתאריך: 01/10/2012 עד תאריך: 31/12/2012

תאריך דגימה: 09/10/2012 יום בשבוע שלישי

מחוז: 72140 * מחוז מרכז

נפה: 72142 * נפתית פתח תקווה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטרפ ' צואתי חיידק/100 מ"ל	מפירת חידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידק/100 מ"ל
כפר סבא		1006207	אזור התעשייה / רח' יוחנן הסנדלר 20		שגרתית	200/2012/10/00037	Done	0.2	<1					
כפר סבא		1006225	מרכז קליטה / רח' משה ליין 30		שגרתית	200/2012/10/00036	Done	0.1	<1					
כפר סבא		1006235	באר יד' / רח' קדומים מול בית 2 - אחרי כלורינציה		שגרתית	200/2012/10/00038	Done	0.2	<1					
כפר סבא		1006245	בריכת אגירה דרום / רח' הכלנית 30		שגרתית	200/2012/10/00036	Done	0.2	<1					
כפר סבא		1006210	רח' שפרינצק 12		שגרתית	200/2012/10/00037	Done	0.2	<1					
כפר סבא		1006212	רח' הפרדס 8 / ליד גן ילדים		שגרתית	200/2012/10/00037	Done	0.2	<1					
כפר סבא		1006216	רח' הגליל 58		שגרתית	200/2012/10/00037	Done	0.2	<1					
כפר סבא		1006231	באר יג' / סמוך לקניון ג' - אחרי כלורינציה		שגרתית	200/2012/10/00037	Done	0.2	<1					
כפר סבא		1006206	בריכת אגירה מטווח / רח' בן יהודה - ע"י המטווח		שגרתית	200/2012/10/00036	Done	0.1	<1					
כפר סבא		10000820	באר כ' / רח' בן יהודה ע"י המטווח - אחרי כלורינציה		שגרתית	200/2012/10/00036	Done	0.2	<1					
כפר סבא		10002775	שכונה ירוקה 60 / רח' יאיר רוזנבלום 24		שגרתית	200/2012/10/00036	Done	0.2	<1					

מדינת ישראל
משרד הבריאות

[redacted]

תאריך הדפסה: 13/01/2013

דף מספר: 5

מתאריך: 01/10/2012 עד תאריך: 31/12/2012

תאריך דגימה:14/10/2012 יום בשבוע ראשון

מחוז: 72140 - מחוז מרכז

נפה: 72142 - נפתית פתח תקוה

שם ישוב	אתר	קוד נקודת	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטרפ ' צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חידקים חיידק/1 מ"ל	טסדומונס א חיידק/100 מ"ל
כפר סבא		1006204	אזור תעשיה / רח' עתיר ידע 17		שגרתית	200/2012/10/00094	Done	0.2	<1					
כפר סבא		1006214	שכונת מזרחי / רח' בר אילן מול בית 16		שגרתית	200/2012/10/00094	Done	0.2	<1					
כפר סבא		1006211	שוק אקרמן / רח' י. כהן 3		שגרתית	200/2012/10/00094	Done	0.2	<1					
כפר סבא		1006209	שכונת קפלן / רח' הנביאים 34 מול מרכז דויד		שגרתית	200/2012/10/00094	Done	0.1	<1					
כפר סבא		1006250	בריכת אגירה צומית / ליד ב"ס החקלאי		שגרתית	200/2012/10/00094	Done	0.2	<1					

סה"כ דגימות 5

מדינת ישראל
משרד הבריאות

[redacted]

תאריך הדפסה: 13/01/2013

דף מספר: 6

מתאריך: 01/10/2012 עד תאריך: 31/12/2012

תאריך דגימה: 16/10/2012 יום בשבוע שלישי

מחוז: 72140 - מחוז מרכז

נפה: 72142 - נפתית פתח תקווה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטרפ ' צואתי חיידק/100 מ"ל	סמירלת חיידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידק/100 מ"ל
כפר סבא		1006213	שכון עליה / רח' ויתקין 35		שגרתית	200/2012/10/00147	Done	0.3	<1					
כפר סבא		1006223	קרית ספיר / רח' ירושלים 35		שגרתית	200/2012/10/00146	Done	0.1	<1					
כפר סבא		1006229	באר יב' / רח' מיכה מול בית 9 - אחרי קלורינציה		שגרתית	200/2012/10/00148	Done	0.3	<1					
כפר סבא		1006239	בריכת אגירה הרצל / רח' הרצל 2		שגרתית	200/2012/10/00148	Done	0.2	<1					
כפר סבא		10001121	שכונת אוניברסיטה / רח' חזמיר 7		שגרתית	200/2012/10/00147	Done	0.2	<1					

סה"כ דגימות: 5

מדינת ישראל
משרד הבריאות

[redacted]

תאריך הדפסה: 13/01/2013

דף מספר: 7

מתאריך: 01/10/2012 עד תאריך: 31/12/2012

תאריך דגימה: 21/10/2012 יום בשבוע ראשון

מחוז: 72140 - מחוז מרכז

נפה: 72142 - נפת פתח תקווה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטרפ ' צואתי חיידק/100 מ"ל	סמירת חידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידק/100 מ"ל
כפר סבא		1006220	באר ח / פרדס צופית - לפני כלורינציה		מלאה	200/2012/10/00191	Done	0.0	<1		<1	<1	5	
כפר סבא		1006226	גאולים / רח' אבן גבירול 30		שגרתית	200/2012/10/00186	Done	0.1	<1					
כפר סבא		1006227	באר ח / פרדס צופית - אחרי כלורינציה		שגרתית	200/2012/10/00185	Done	0.2	<1					
כפר סבא		1006218	רח' גלר 34 / פינת ההסתדרות		שגרתית	200/2012/10/00186	Done	0.1	<1					
כפר סבא		1006215	שכונת ותיקים / רח' שיבת ציון 33		שגרתית	200/2012/10/00185	Done	0.1	<1					
כפר סבא		1006251	מגדל / רח' אז"ר 45		שגרתית	200/2012/10/00185	Done	0.1	<1					

סה"כ דגימות: 6

מדינת ישראל
משרד הבריאות

[redacted]

תאריך הדפסה: 13/01/2013

דף מספר: 8

מתאריך: 01/10/2012 עד תאריך: 31/12/2012

תאריך דגימה:23/10/2012 יום בשבוע שלישי

מחוז: 72140 - מחוז מרכז

נפה: 72142 - נפתית פתח תקווה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטרפ ' צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידק/100 מ"ל
כפר סבא		1006203	הדרים החדשה / רח' עמק זבולון 2		שגרתית	200/2012/10/00226	Done	0.1	<1					
כפר סבא		1006221	מושב גן חיים / מזכירות		שגרתית	200/2012/10/00226	Done	0.2	<1					
כפר סבא		1006220	שכונת תפוז / רח' תל חי 29		שגרתית	200/2012/10/00223	Done	0.2	<1					
כפר סבא		1006233	באר טז' / רח' השופטים 2 - אחרי כלורינציה		שגרתית	200/2012/10/00225	Done	0.2	<1					
כפר סבא		1006247	בריכת אגירה סקיבין / רח' מזור 4		שגרתית	200/2012/10/00224	Done	0.2	<1					
כפר סבא		1006234	באר טז' / רח' השופטים 2 - לפני כלורינציה		מלאה	200/2012/10/00223	Done	0.0	<1		<1	<1	1	

סה"כ דגימות: 6

מדינת ישראל
משרד הבריאות

[redacted]

תאריך הדפסה: 13/01/2013

דף מספר: 9

מתאריך: 01/10/2012 עד תאריך: 31/12/2012

תאריך דגימה: 28/10/2012 יום בשבוע ראשון

מחוז: 72140 • מחוז מרכז

נפה: 72142 • נפתית פתח תקווה

שם ישוב	אתר	קוד נקודת	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	תס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	Mf קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטרפ ' צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידק/100 מ"ל
כפר סבא		1006201	סביוני הכפר / רח' משה סנה מול בית 15		שגרתית	200/2012/10/00260	Done	0.1	<1					
כפר סבא		1006205	אזור הטארק / רח' הר שוקף 88		שגרתית	200/2012/10/00260	Done	0.1	<1					
כפר סבא		1006237	באר יט' / רח' יואל מול בית 15 - אחרי כלוריונציה		שגרתית	200/2012/10/00260	Done	0.1	<1					
כפר סבא		1006238	באר יט' / רח' יואל מול בית 15 - לפני כלוריונציה		מלאה	200/2012/10/00264	Done	0.0	<1		<1	<1	8	
כפר סבא		1006224	צומת כפ"ס - רעננה / תחנת דלק מול בנין 8		שגרתית	200/2012/10/00260	Done	0.2	<1					
כפר סבא		1006222	רח' רוטשילד 36		שגרתית	200/2012/10/00260	Done	0.1	<1					

סה"כ דגימות: 6

מדינת ישראל
משרד הבריאות

[redacted]

תאריך הדפסה: 13/01/2013

דף מספר: 11

מתאריך: 01/10/2012 עד תאריך: 31/12/2012

תאריך דגימה: 30/10/2012 יום בשבוע שלישי

מחוז: 72140 - מחוז מרכז

נפה: 72142 - נפתית פתח תקווה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטרפ ' צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידק/100 מ"ל
כפר סבא		1006202	רח' רופין 33		שגרתית	200/2012/10/00304	Done	0.1	<1					
כפר סבא		1006219	רח' אילנות 8		שגרתית	200/2012/10/00304	Done	0.1	<1					
כפר סבא		1006217	רח' טשרניחובסקי / מול בית 62		שגרתית	200/2012/10/00304	Done	0.1	<1					
כפר סבא		1006249	בריכת אגירת גן השרון / פרדס פקר		שגרתית	200/2012/10/00306	Done	0.2	<1					
כפר סבא		10002772	שכונה ירוקה 80 / רח' לוינגרג 11		שגרתית	200/2012/10/00305	Done	0.1	<1					

סה"כ דגימות: 5

מדינת ישראל
משרד הבריאות

[redacted]

תאריך הדפסה: 13/01/2013

דף מספר: 12

מתאריך: 01/10/2012 עד תאריך: 31/12/2012

תאריך דגימה: 04/11/2012 יום בשבוע ראשון

מחוז: 72140 * מחוז מרכז

נפה: 72142 * נפתית פתח תקווה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטרפ ' צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידק/100 מ"ל
כפר סבא		1006206	בריכת אגירה מטווח / רח' בן יהודה - ע"י המטווח		שגרתית	200/2012/11/00003	Done	0.2	<1					
כפר סבא		1006216	רח' הגליל 58		שגרתית	200/2012/11/00003	Done	0.1	<1					
כפר סבא		1006212	רח' הפרדס 8 / ליד גן ילדים		שגרתית	200/2012/11/00003	Done	0.2	<1					
כפר סבא		1006232	באר יג' / סמוך לקניון ג' - לפני כלורינציה		מלאה	200/2012/11/00011	Done	0.0	<1		<1	<1	2	
כפר סבא		1006231	באר יג' / סמוך לקניון ג' - אחרי כלורינציה		שגרתית	200/2012/11/00003	Done	0.1	<1					
כפר סבא		10000619	באר כ' / רח' בן יהודה ע"י המטווח - לפני כלורינציה		מלאה	200/2012/11/00011	Done	0.0	<1		<1	<1	2	
כפר סבא		10000620	באר כ' / רח' בן יהודה ע"י המטווח - אחרי כלורינציה		שגרתית	200/2012/11/00003	Done	0.2	<1					
כפר סבא		10002773	שכונה ירוקה 60 / רח' יאיר רוזנבלום 24		שגרתית	200/2012/11/00003	Done	0.1	<1					

סה"כ דגימות: 8

מדינת ישראל
משרד הבריאות

[redacted]

תאריך הדפסה: 13/01/2013

דף מספר: 13

מתאריך: 01/10/2012 עד תאריך: 31/12/2012

תאריך דגימה: 06/11/2012 יום בשבוע שלישי

מחוז: 72140 - מחוז מרכז

נפה: 72142 - נפתית פתח תקווה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטרפ ' צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חיידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידק/100 מ"ל
כפר סבא		1006207	אזור התעשייה / רח' יוחנן הסנדלר 20		שגרתית	200/2012/11/00039	Done	0.1	<1					
כפר סבא		1006225	מרכז קליטה / רח' משה דיין 30		שגרתית	200/2012/11/00039	Done	0.1	<1					
כפר סבא		1006245	בריכת אגירת דרום / רח' הכלנית 30		שגרתית	200/2012/11/00038	Done	0.2	<1					
כפר סבא		1006236	באר יד' / רח' קדומים מול בית 2 - לפני כלורינציה		מלאה	200/2012/11/00043	Done	0.0	<1		<1	<1	2	
כפר סבא		1006235	באר יד' / רח' קדומים מול בית 2 - אחרי כלורינציה		שגרתית	200/2012/11/00038	Done	ND	<1					
כפר סבא		1006210	רח' שפרינצק 12		שגרתית	200/2012/11/00038	Done	0.2	<1					

סה"כ דגימות: 6

מדינת ישראל
משרד הבריאות

[redacted]

תאריך הדפסה: 13/01/2013

דף מספר: 14

מתאריך: 01/10/2012 עד תאריך: 31/12/2012

תאריך דגימה:11/11/2012 יום בשבוע ראשון

מחוז: 72140 - מחוז מרכז

נפה: 72142 - נפתית פתח תקווה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטרפ ' צואתי חיידק/100 מ"ל	סופרת חידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידק/100 מ"ל
כפר סבא		1006204	אזור תעשיה / רח' עתיר ידע 17		שגרתית	200/2012/11/00077	Done	0.1	<1					
כפר סבא		1006250	בריכת אגירה צופית / ליד בי"ס החקלאי		שגרתית	200/2012/11/00077	Done	0.2	<1					
כפר סבא		1006211	שוק אקרמן / רח' י. כהן 3		שגרתית	200/2012/11/00077	Done	0.1	<1					
כפר סבא		1006209	שכונת קפלן / רח' הנביאים 34 מול מרכז דויד		שגרתית	200/2012/11/00077	Done	0.1	<1					
כפר סבא		1006214	שכונת מזרחי / רח' בר אילן מול בית 16		שגרתית	200/2012/11/00077	Done	0.2	<1					
כפר סבא		0	רח הגליל	קו חדש	שגרתית	200/2012/11/00082	Done	0.4	<1					

סה"כ דגימות: 6

מדינת ישראל
משרד הבריאות

[redacted]

תאריך הדפסה: 13/01/2013

דף מספר: 15

מתאריך: 01/10/2012 עד תאריך: 31/12/2012

תאריך דגימה:13/11/2012 יום בשבוע שלישי

מחוז: 72140 - מחוז מרכז

נפה: 72142 - נפתית פתח תקווה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטרפ ' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטירת חידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידק/100 מ"ל
כפר סבא		1006213	שכון עליה / רח' ויתקין 35		שגרתית	200/2012/11/00101	Done	0.2	<1					
כפר סבא		1006223	קרית ספיר / רח' ירושלים 35		שגרתית	200/2012/11/00103	Done	0.2	<1					
כפר סבא		1006239	בריכת אגירה הרצל / רח' הרצל 2		שגרתית	200/2012/11/00104	Done	0.2	<1					
כפר סבא		1006230	באר יב' / רח' מיכה מול בית 9 - ליפני כלורינציה		מלאה	200/2012/11/00106	Done	0.0	<1		<1	<1	7	
כפר סבא		1006229	באר יב' / רח' מיכה מול בית 9 - אחרי כלורינציה		שגרתית	200/2012/11/00102	Done	0.3	<1					
כפר סבא		10001121	שכונת אוניברסיטה / רח' הזמיר 7		שגרתית	200/2012/11/00105	Done	0.2	<1					

סה"כ דגימות: 6

מדינת ישראל
משרד הבריאות

[redacted]

תאריך הדפסה: 13/01/2013

דף מספר: 17

מתאריך: 01/10/2012 עד תאריך: 31/12/2012

תאריך דגימה:18/11/2012 יום בשבוע ראשון

מחוז: 72140 - מחוז מרכז

נקה: 72142 - נפתית פתח תקווה

שם ישוב	אתר	קוד נקודת	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם היידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) היידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי היידק/100 מ"ל	סטרפ ' צואתי היידק/100 מ"ל	ספירת חיידקים היידק/1 מ"ל	טמפרטורה א היידק/100 מ"ל
כפר סבא		1006251	מגדל / רח' אז"ר 45		שגרתית	200/2012/11/00135	Done	0.1	<1					
כפר סבא		1006226	גאולים / רח' אבן גבירול 30		שגרתית	200/2012/11/00135	Done	0.1	<1					
כפר סבא		1006227	באר ח / פרדס צופית - אתרי כלורינציה		שגרתית	200/2012/11/00135	Done	0.2	<1					
כפר סבא		1006218	רח' גלר 34 / פינת ההסתדרות		שגרתית	200/2012/11/00135	Done	0.1	<1					
כפר סבא		1006215	שכונת ותיקים / רח' שיבת ציון 33		שגרתית	200/2012/11/00135	Done	0.2	<1					

סה"כ דגימות: 5

מדינת ישראל
משרד הבריאות

[redacted]

תאריך הדפסה: 13/01/2013

דף מספר: 18

מתאריך: 01/10/2012 עד תאריך: 31/12/2012

תאריך דגימה: 20/11/2012 יום בשבוע שלישי

מחוז: 72140 * מחוז מרכז

נפה: 72142 * נפתית פתח תקווה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטרפ ' צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חידקים חיידק/1 מ"ל	מסדומונס א חיידק/100 מ"ל
כפר סבא		1006203	הדרים החדשה / רח' עמק זבולון 2		שגרתית	200/2012/11/00172	Done	0.2	<1					
כפר סבא		1006220	שכונת תפוז / רח' תל חי 29		שגרתית	200/2012/11/00172	Done	0.1	<1					
כפר סבא		1006221	מושב גן חיים / מזכירות		שגרתית	200/2012/11/00170	Done	0.1	<1					
כפר סבא		1006233	באר סד' / רח' השופטים 2 - אחרי כלורינציה		שגרתית	200/2012/11/00172	Done	0.2	<1					
כפר סבא		1006247	בריכת אגירה סקיבין / רח' מזור 4		שגרתית	200/2012/11/00172	Done	0.2	<1					

סה"כ דגימות: 5

מדינת ישראל
משרד הבריאות

[redacted]

תאריך הדפסה: 13/01/2013

דף מספר: 19

מתאריך: 01/10/2012 עד תאריך: 31/12/2012

תאריך דגימה: 25/11/2012 יום בשבוע ראשון

מחוז: 72140 - מחוז מרכז

נפה: 72142 - נפתית פתח תקווה

שם ישוב	אתר	קוד נקודת	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטרפ ' צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידק/100 מ"ל
כפר סבא		1006201	סביוני הכפר / רח' משה סנה מול בית 15		שגרתית	200/2012/11/00203	Done	0.2	<1					
כפר סבא		1006205	אזור הפארק / רח' הר שוקף 88		שגרתית	200/2012/11/00203	Done	0.1	<1					
כפר סבא		1006237	באר יט' / רח' יואל מול בית 16 - אחרי כלורינציה		שגרתית	200/2012/11/00203	Done	0.2	<1					
כפר סבא		1006224	צומת כמ"ס - רעננה / תחנת דלק מול בנין 8		שגרתית	200/2012/11/00203	Done	0.1	<1					
כפר סבא		1006222	רח' רוטשילד 36		שגרתית	200/2012/11/00202	Done	0.2	<1					

סה"כ דגימות: 5

מדינת ישראל
משרד הבריאות

[redacted]

תאריך הדפסה: 13/01/2013

דף מספר: 20

מתאריך: 01/10/2012 עד תאריך: 31/12/2012

תאריך דגימה:27/11/2012 יום בשבוע שלישי

מחוז: 72140 - מחוז מרכז

נפה: 72142 - נפתית פתח תקווה

שם ישוב	אתר	קוד נקודת	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מס.מעבדה	מצב דגימה	גלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם יחידה/100 מ"ל	E.Coli(Mug) יחידה/100 מ"ל	MF ק' צואתי יחידה/100 מ"ל	סטרפ ' צואתי יחידה/100 מ"ל	ספירת חיידקים יחידה/1 מ"ל	פסדומונס א יחידה/100 מ"ל
כפר סבא		1006202	רח' רופין 33		שגרתית	200/2012/11/00239	Done	0.2	<1					
כפר סבא		1006219	רח' אילנות 8		שגרתית	200/2012/11/00239	Done	0.2	<1					
כפר סבא		1006217	רח' טשרניחובסקי / מול בית 62		שגרתית	200/2012/11/00239	Done	0.2	<1					
כפר סבא		1006249	בריכת אגירה גן השרון / מרדכי טקר		שגרתית	200/2012/11/00239	Done	0.2	<1					
כפר סבא		10002772	שכונה ירוקה 80 / רח' לוינברג 11		שגרתית	200/2012/11/00239	Done	0.1	<1					

סה"כ דגימות: 5

מדינת ישראל
משרד הבריאות

[redacted]

תאריך הדפסה: 13/01/2013

דף מספר: 21

מתאריך: 01/10/2012 עד תאריך: 31/12/2012

תאריך דגימה: 02/12/2012 יום בשבוע ראשון

מחוז: 72140 - מחוז מרכז

נפה: 72142 - נפתית סתם תקווה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטרפ ' צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חידקים חיידק/1 מ"ל	קסדומונס א חיידק/100 מ"ל
כפר סבא		1006216	רח' הגליל 58		שגרתית	200/2012/12/00001	Done	0.1	<1					
כפר סבא		1006212	רח' הפרדס 8 / ליד גן ילדים		שגרתית	200/2012/12/00000	Done	0.1	<1					
כפר סבא		1006206	בריכת אגירה מטווח / רח' בן יהודה - ע"י המטווח		שגרתית	200/2012/12/00001	Done	0.2	<1					
כפר סבא		1006231	באר יג' / סמוך לקניון ג' - אחרי כלורינציה		שגרתית	200/2012/12/00001	Done	0.1	<1					
כפר סבא		10000620	באר כ' / רח' בן יהודה ע"י המטווח - אחרי כלורינציה		שגרתית	200/2012/12/00001	Done	0.2	<1					
כפר סבא		10002773	שכונה ירוקה 60 / רח' יאיר רוזנבלום 24		שגרתית	200/2012/12/00001	Done	0.2	<1					

סה"כ דגימות: 6

מדינת ישראל
משרד הבריאות

[redacted]

תאריך הדפסה: 13/01/2013

דף מספר: 22

מתאריך: 01/10/2012 עד תאריך: 31/12/2012

תאריך דגימה: 04/12/2012 יום בשבוע שלישי

מחוז: 72140 - מחוז מרכז

נפה: 72142 - נפתית פתח תקווה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטרפ ' צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידק/100 מ"ל
כפר סבא		1006207	אזור התעשייה / רח' יוחנן הסנדלר 20		שגרתית	200/2012/12/00038	Done	0.3	<1					
כפר סבא		1006225	מרכז קליטה / רח' משה דיין 30		שגרתית	200/2012/12/00038	Done	0.1	<1					
כפר סבא		1006235	באר יד' / רח' קרומים מול בית 2 - אחרי כלוריצ'יה		שגרתית	200/2012/12/00038	Done	0.2	<1					
כפר סבא		1006245	בריכת אגירה דרום / רח' הכלנית 30		שגרתית	200/2012/12/00038	Done	0.1	<1					
כפר סבא		1006210	רח' שטרינצק 12		שגרתית	200/2012/12/00038	Done	0.1	<1					

סה"כ דגימות: 5

מדינת ישראל
משרד הבריאות

[redacted]

תאריך הדפסה: 13/01/2013

דף מספר: 23

מתאריך: 01/10/2012 עד תאריך: 31/12/2012

תאריך דגימה:09/12/2012 יום בשבוע ראשון

מחוז: 72140 - מחוז מרכז

נפה: 72142 - נפתית פתח תקווה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטרפ ' צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידק/100 מ"ל
כפר סבא		1006204	אזור תעשיה / רח' עתיר ידע 17		שגרתית	200/2012/12/00067	Done	0.1	<1					
כפר סבא		1006250	בריכת אגירה צופית / ליד בי"ס החקלאי		שגרתית	200/2012/12/00067	[redacted]	0.1	32					
כפר סבא		1006211	שוק אקרמן / רח' י. כהן 3		שגרתית	200/2012/12/00067	Done	0.1	<1					
כפר סבא		1006209	שכונת קפלן / רח' הנביאים 34 מול מרכז דויד		שגרתית	200/2012/12/00067	Done	0.1	<1					
כפר סבא		1006214	שכונת מזרחי / רח' בר אילן מול בית 16		שגרתית	200/2012/12/00067	Done	0.1	<1					
כפר סבא		0	רח ברנר כפר סבא	קו חדש	שגרתית	200/2012/12/00078	Done	0.4	<1					

סה"כ דגימות: 6

מדינת ישראל
משרד הבריאות

[redacted]

תאריך הדפסה: 13/01/2013

דף מספר: 24

מתאריך: 01/10/2012 עד תאריך: 31/12/2012

תאריך דגימה: 10/12/2012 יום בשבוע שני

מחוז: 72140 - מחוז מרכז

נפה: 72142 - נפתית פתח תקווה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטרפ ' צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חידקים חיידק/1 מ"ל	עסד'מונס א חיידק/100 מ"ל
כפר סבא		1006250	בריכת אגירה צמית / ליד ב"ס החקלאי		חוזרת	200/2012/12/00079	[redacted]	0.15	1		1			

סה"כ דגימות: 1

מדינת ישראל
משרד הבריאות

[redacted]

תאריך הדפסה: 13/01/2013

דף מספר: 25

מתאריך: 01/10/2012 עד תאריך: 31/12/2012

תאריך דגימה:11/12/2012 יום בשבוע שלישי

מחוז: 72140 - מחוז מרכז

נמל: 72142 - נמל תל אביב

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטרפ ' צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חיידקים חיידק/1 מ"ל	סטרומונס א חיידק/100 מ"ל
כפר סבא		1006213	שכון עליה / רח' ויתקין 35		שגרתית	200/2012/12/00097	Done	0.1	<1					
כפר סבא		1006223	קרית ספיר / רח' ירושלים 35		שגרתית	200/2012/12/00098	Done	0.2	<1					
כפר סבא		1006239	בריכת אגירה הרצל / רח' הרצל 2		שגרתית	200/2012/12/00097	Done	0.2	<1					
כפר סבא		1006229	באר יב' / רח' מיכה מול בית 9 - אחרי כלורינציה		שגרתית	200/2012/12/00098	Done	0.2	<1					
כפר סבא		10001121	שכונת אוניברסיטה / רח' הזמיר 7		שגרתית	200/2012/12/00097	Done	0.2	<1					
כפר סבא		1006250	בריכת אגירה צופית / ליד בי"ס התקלאי		נוספת	200/2012/12/00096	Done	0.18	<1		<1			

סה"כ דגימות: 6

מדינת ישראל
משרד הבריאות

[redacted]

תאריך הדפסה: 13/01/2013

דף מספר: 26

מתאריך: 01/10/2012 עד תאריך: 31/12/2012

תאריך דגימה: 16/12/2012 יום בשבוע ראשון

מחוז: 72140 * מחוז מרכז

נפה: 72142 * נפתית פתח תקווה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטרפ' צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידק/100 מ"ל
כפר סבא		1006251	מגדל / רח' אז"ר 45		שגרתית	200/2012/12/00129	Done	0.2	<1					
כפר סבא		1006226	גאולים / רח' אבן גבירול 30		שגרתית	200/2012/12/00128	Done	0.1	<1					
כפר סבא		1006227	באר ח / פרדס צופית - אחרי כלורינציה		שגרתית	200/2012/12/00129	Done	0.2	<1					
כפר סבא		1006218	רח' גלר 34 / פינת ההסתדרות		שגרתית	200/2012/12/00128	Done	0.1	<1					
כפר סבא		1006215	שכונת ותיקים / רח' שיבת ציון 33		שגרתית	200/2012/12/00129	Done	0.1	<1					

סה"כ דגימות: 5

מדינת ישראל
משרד הבריאות

[redacted]

תאריך הדפסה: 13/01/2013

דף מספר: 27

מתאריך: 01/10/2012 עד תאריך: 31/12/2012

תאריך דגימה: 18/12/2012 יום בשבוע שלישי

מחוז: 72140 * מחוז מרכז

נפה: 72142 * נפתית פתח תקווה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטרפ ' צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידק/100 מ"ל
כפר סבא		1006203	הדרים החדשה / רח' עמק זבולון 2		שגרתית	200/2012/12/00177	Done	0.2	<1					
כפר סבא		1006221	מושב גן חיים / מזכירות		שגרתית	200/2012/12/00171	Done	0.1	<1					
כפר סבא		1006220	שכונת תפוז / רח' תל חי 29		שגרתית	200/2012/12/00177	Done	0.1	<1					
כפר סבא		1006233	באר טוביה / רח' השופטים 2 - אחרי כלורינציה		שגרתית	200/2012/12/00170	Done	0.2	<1					
כפר סבא		1006247	בריכת אגירה סקיבין / רח' מחור 4		שגרתית	200/2012/12/00171	Done	0.1	<1					

סה"כ דגימות: 5

מדינת ישראל
משרד הבריאות

[redacted]

תאריך הדפסה: 13/01/2013

דף מספר: 28

מתאריך: 01/10/2012 עד תאריך: 31/12/2012

תאריך דגימה: 23/12/2012 יום בשבוע ראשון

מחוז: 72140 * מחוז מרכז

נפה: 72142 * נפתית פתח תקווה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קולימורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטרפ ' צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידק/100 מ"ל
כפר סבא		1006201	סביוני הכפר / רח' משה סנה מול בית 15		שגרתית	200/2012/12/00205	Done	0.1	<1					
כפר סבא		1006205	אזור הפארק / רח' הר שוקף 88		שגרתית	200/2012/12/00204	Done	0.1	<1					
כפר סבא		1006237	באר יט' / רח' יואל מול בית 15 - אחרי כלוריצ'יה		שגרתית	200/2012/12/00205	Done	0.2	<1					
כפר סבא		1006224	צומת כפ"ס - רעננה / תחנת דלק מול בנין 8		שגרתית	200/2012/12/00205	Done	0.1	<1					
כפר סבא		1006222	רח' רוטשילד 36		שגרתית	200/2012/12/00204	Done	0.1	<1					

סה"כ דגימות: 5

מדינת ישראל
משרד הבריאות

[redacted]

תאריך הדפסה: 13/01/2013

דף מספר: 29

מתאריך: 01/10/2012 עד תאריך: 31/12/2012

תאריך דגימה: 25/12/2012 יום בשבוע שלישי

מחוז: 72140 * מחוז מרכז

נפה: 72142 * נפתית פתח תקווה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטרפ ' צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חיידקים חיידק/1 מ"ל	קמדומונס א חיידק/100 מ"ל
כפר סבא		1006202	רח' רופין 33		שגרתית	200/2012/12/00241	Done	0.1	<1					
כפר סבא		1006219	רח' אילמות 8		שגרתית	200/2012/12/00241	Done	0.1	<1					
כפר סבא		1006217	רח' טשרניחובסקי / מול בית 62		שגרתית	200/2012/12/00241	Done	0.1	<1					
כפר סבא		1006249	בריכת אגירה גן השרון / פרדס פקר		שגרתית	200/2012/12/00241	Done	0.1	<1					
כפר סבא		10002772	שכונה ירוקה 80 / רח' לוינגברג 11		שגרתית	200/2012/12/00241	Done	0.2	<1					

סה"כ דגימות: 5

מדינת ישראל
משרד הבריאות

[redacted]

תאריך הדפסה: 13/01/2013

דף מספר: 30

מתאריך: 01/10/2012 עד תאריך: 31/12/2012

תאריך דגימה: 30/12/2012 יום בשבוע ראשון

מחוז: 72140 - מחוז מרכז

נפה: 72142 - נפתית פתח תקווה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטרפ ' צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חיידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידק/100 מ"ל
כפר סבא		1006210	רח' הגליל 58		שגרתית	200/2012/12/00284	Done	0.1	<1					
כפר סבא		1006212	רח' הפרדס 8 / ליד גן ילדים		שגרתית	200/2012/12/00284	Done	0.2	<1					
כפר סבא		1006206	בריכת אגירה מטווח / רח' בן יהודה - ע"י המטווח		שגרתית	200/2012/12/00284	Done	0.1	<1					
כפר סבא		1006231	באר יג' / סמוך לקניון ג' - אחרי כלורינציה		שגרתית	200/2012/12/00284	Done	0.1	<1					
כפר סבא		10000620	באר כ' / רח' בן יהודה ע"י המטווח - אחרי כלורינציה		שגרתית	200/2012/12/00284	Done	0.2	<1					
כפר סבא		10002773	שכונה ירוקה 60 / רח' יאיר רוזנבלום 24		שגרתית	200/2012/12/00284	Done	0.1	<1					
כפר סבא		0	רח המחתרות כפר סבא	קו חדש	שגרתית	200/2012/12/00294	Done	0.21	<1					

סה"כ דגימות: 7

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 13/01/2013
דף: 1

[redacted]

מתאריך: 01/10/2012 עד תאריך: 31/12/2012

מחוז: 72140 - מחוז מרכז
נפה: 72142 - נפתית פתח תקוה
רשות: עיר

תאריך דיגום: 09/12/2012 יום בשבוע: ראשון

שם ישוב	אתר/ ספק מים	נק. דיגום	שם נקודה	מס.דגימה	מס.מעבדה	קבוצת בדיקת	דופ	פרמטר	תוצאה סופית	יחידות	מצב בדיקה	כלור נותר במג"ל	הערות לדגימה
כפר סבא	כפר סבא	1008250	בריכת אגירה צופית / ליד בי"ס החקלאי	1974398	2012/12/000676	שגרתית	1	קוליפורם MF	32	CFU/100 ml	Error	0.1	

סה"כ דגימות חריגות לתאריך דגימה: 1

תאריך דיגום: 10/12/2012 יום בשבוע: שני

שם ישוב	אתר/ ספק מים	נק. דיגום	שם נקודה	מס.דגימה	מס.מעבדה	קבוצת בדיקת	דופ	פרמטר	תוצאה סופית	יחידות	מצב בדיקה	כלור נותר במג"ל	הערות לדגימה
כפר סבא	כפר סבא	1008250	בריכת אגירה צופית / ליד בי"ס החקלאי	2117208	2012/12/000797	חוזרת	1	קוליפורם צואתי MF	1	CFU/100 ml	Error	0.15	

סה"כ דגימות חריגות לתאריך דגימה: 1

סה"כ דגימות חריגות לנפה: 2

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 13/01/2013
דף: 1

[redacted]

מתאריך: 01/10/2012 עד תאריך: 31/12/2012

תאריך דיגום 14/10/2012 יום בשבוע ראשון

מחוז: 72140 - מחוז מרכז
נפה: 72142 - נפתית פתח תקוה

ישוב	אתר/ תאגיד	נק. דיגום	שם נקודת הדיגום	סוג נקודה	מס.מעבדה	מצב דגימה	מרכיב	יחידות	תוצאה סופית	מצב בדיקה	קבוצת בדיקות	סוג דגימה	הערות
כפר סבא	כפר סבא	1006204	אזור תעשיה / רח' עתיר ידע 17	רשת	2012/10/000088	[redacted]	פלואוריד F	מג/ל-F	0.33	[redacted]	F- מי רשת	תכנית דיגום	
כפר סבא	כפר סבא	1008204	אזור תעשיה / רח' עתיר ידע 17	רשת	2012/10/001195	Done	עכירות	NTU	0.02	תקין	מי רשת - עכירות	אקסל	מעבדה פרטית

סה"כ דגימות לתאריך: 2

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 13/01/2013
דף: 1

[redacted]

מתאריך: 01/10/2012 עד תאריך: 31/12/2012

תאריך דיגום 16/10/2012 יום בשבוע שלישי

מחוז: 72140 - מחוז מרכז
נמל: 72142 - נמל תל אביב

ישוב	אתר/ תאגיד	נק. דיגום	שם נקודת הדיגום	סוג נקודה	מס.מעבדה	מצב דגימה	מרכיב	יחידות	תוצאה סופית	מצב בדיקה	קבוצת בדיקות	סוג דגימה	הערות
כפר סבא	כפר סבא	0001121	שכונת אוניברסיטה / רח' הזמיר 7	רשת	2012/10/000112	[redacted]	פלואוריד F	מג/ל F	0.31	[redacted]	F- מי רשת	תכנית דיגום	

סה"כ דגימות לתאריך: 1

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 13/01/2013
דף: 1

[redacted]

מתאריך: 01/10/2012 עד תאריך: 31/12/2012

תאריך דיגום 21/10/2012 יום בשבוע ראשון

מחוז: 72140 - מחוז מרכז
נפה: 72142 - נמתית מתח תקווה

ישוב	אתר/ תאגיד	גק. דיגום	שם נקודת הדיגום	סוג נקודה	מס.מעבדה	מצב דגימה	מרכיב	יחידות	תוצאה סופית	מצב בדיקה	קבוצת בדיקות	סוג דגימה	הערות
כפר סבא	כפר סבא	1006228	באר ח' / פרדס צופית - לפני כלורינציה	מקור מים	2012/10/000148	Done	חנקית NO2 עכירות	מג/ל NO2 NTU	<MQL 0.10	תקין תקין	תלת חודשית	תכנית דיגום	

סה"כ דגימות לתאריך: 1

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 13/01/2013
דף: 1

[redacted]

מתאריך: 01/10/2012 עד תאריך: 31/12/2012

תאריך דיגום 23/10/2012 יום בשבוע שלישי

מחוז: 72140 - מחוז מרכז
נפה: 72142 - נפתית פתח תקווה

ישוב	אתר/ תאגיד	נק. דיגום	שם נקודת הדיגום	סוג נקודה	מס.מעבדה	מצב דגימה	מרכיב	יחידות	תוצאה סופית	מצב בדיקה	קבוצת בדיקות	סוג דגימה	הערות
כפר סבא	כפר סבא	1006234	באר טז' / רח' השופטים 2 - לפני כלורינציה	מקור מים	2012/10/000189	Done	חנקית NO2 עכירות	מג/ל NO2 NTU	<MQL 0.12	תקין תקין	תלת חודשית	תכנית דיגום	

סה"כ דגימות לתאריך: 1

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 13/01/2013
דף: 1

[redacted]

מתאריך: 01/10/2012 עד תאריך: 31/12/2012

תאריך דיגום 28/10/2012 יום בשבוע ראשון

מתוז: 72140 - מחוז מרכז
נפה: 72142 - נפתית פתח תקווה

ישוב	אתר/ תאגיד	נק. דיגום	שם נקודת הדיגום	סוג נקודה	מס.מעבדה	מצב דגימה	מרכיב	יחידות	תוצאה סופית	מצב בדיקה	קבוצת בדיקות	סוג דגימה	הערות
כפר סבא	כפר סבא	1006238	באר יט' / רח' יואל מול בית 15 - לפני כלוריצ'יה	מקור מים	2012/10/000266	Done	חנקית NO2 עכירות	מג/ל NO2 NTU	<MQL 0.10	תקין תקין	תלת חודשית	תכנית דיגום	

סה"כ דגימות לתאריך: 1

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 13/01/2013
דף: 1

[redacted]

מתאריך: 01/10/2012 עד תאריך: 31/12/2012

תאריך דיגום 04/11/2012 יום בשבוע ראשון

מחוז: 72140 - מחוז מרכז
נפה: 72142 - נפתלית פתח תקווה

ישוב	אתר/ תאגיד	נק. דיגום	שם נקודת הדיגום	סוג נקודה	מס.מעבדה	מצב דגימה	מרכיב	יחידות	תוצאה סופית	מצב בדיקה	קבוצת בדיקות	סוג דגימה	הערות
כפר סבא	כפר סבא	1006232	באר יג' / סמוך לקניון ג' - לפני כלורינציה	מקור מים	2012/11/000001	Done	חנקית NO2 עכירות	מג/ל NO2 NTU	<MQL 0.17	תקין תקין	תלת חודשית	תכנית דיגום	
כפר סבא	כפר סבא	0000819	באר כ' / רח' בן יהודה ע"י המטווח - לפני כלורינציה	מקור מים	2012/11/000002	Done	חנקית NO2 עכירות	מג/ל NO2 NTU	<MQL 0.11	תקין תקין	תלת חודשית	תכנית דיגום	

סה"כ דגימות לתאריך: 2

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 13/01/2013
דף: 1

[redacted]

מתאריך: 01/10/2012 עד תאריך: 31/12/2012

תאריך דיגום 06/11/2012 יום בשבוע שלישי

מחוז: 72140 - מחוז מרכז
נפה: 72142 - נפתית מתח תקווה

ישוב	אתר/ תאגיד	מק. דיגום	שם נקודת הדיגום	סוג נקודה	מס.מעבדה	מצב דגימה	מרכיב	יחידות	תוצאה סופית	מצב בדיקה	קבוצת בדיקות	סוג דגימה	הערות
כפר סבא	קווי סבא	1006236	באר יד' / רח' קדומים מול בית 2 - לפני כלורינציה	מקור מים	2012/11/000060	Done	חנקית NO2	מג/ל NO2	<MQL	תקין	תלת חודשית	תכנית דיגום	
							עכירות	NTU	0.14	תקין			

סה"כ דגימות לתאריך: 1

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 13/01/2013
דף: 1

[redacted]

מתאריך: 01/10/2012 עד תאריך: 31/12/2012

תאריך דיגום 13/11/2012 יום בשבוע שלישי

מחוז: 72140 - מחוז מרכז
נפה: 72142 - [illegible]

ישוב	נקודה משנית	נק' דיגום	שם נקודת הדיגום	סוג נקודה	מס.מעבדה	סטטוס בדיקה	מרכיב	יחידות	תוצאה סופית	מצב בדיקה	תכיפות בדיקות	סוג דגימה	הערות
כפר סבא	כפר סבא	1006230	בשר יער / רח' מיכה מול בית 9 - לימפי כלורינציה	מקור מים	2012/11/000150	Done	NO2 עכירות	NO2 NTU	<MQL 0.10	תקין תקין	חלת חודשית	תגובת דיגום	

סה"כ דגימות לתאריך 1

מדינת ישראל
משרד הבריאות

[redacted]

תאריך הדפסה: 13/01/2013
דף: 1

מתאריך: 01/10/2012 עד תאריך: 31/12/2012

מחוז: 72140 - מחוז מרכז
נפה: 72142 - נפתית פתח תקווה
רשות: עיר

תאריך דיגום: 14/10/2012 יום בשבוע: ראשון

שם ישוב	אתר/ ספק מים	נק. דיגום	שם נקודה	מס.דגימה	מס.מעבדה	קבוצת בדיקת	דופ	פרמטר	תוצאה סופית	יחידות	מצב בדיקה	כלור נותר במג"ל	הערות לדגימה
כפר סבא	כפר סבא	1006204	אזור תעשיה / רח' עתיד ידע 17	167913	2012/10/000068	F- מי רשת	1	פלואוריד F	0.33	F- מג/ל	Error		

סה"כ דגימות חריגות לתאריך דגימה: 1

תאריך דיגום: 16/10/2012 יום בשבוע: שלישי

שם ישוב	אתר/ ספק מים	נק. דיגום	שם נקודה	מס.דגימה	מס.מעבדה	קבוצת בדיקת	דופ	פרמטר	תוצאה סופית	יחידות	מצב בדיקה	כלור נותר במג"ל	הערות לדגימה
כפר סבא	כפר סבא	10001121	שכונת אוניברסיטה / רח' הזמיר 7	167919	2012/10/000112	F- מי רשת	1	פלואוריד F	0.31	F- מג/ל	Error		

סה"כ דגימות חריגות לתאריך דגימה: 1

תאריך דיגום: 25/11/2012 יום בשבוע: ראשון

שם ישוב	אתר/ ספק מים	נק. דיגום	שם נקודה	מס.דגימה	מס.מעבדה	קבוצת בדיקת	דופ	פרמטר	תוצאה סופית	יחידות	מצב בדיקה	כלור נותר במג"ל	הערות לדגימה
כפר סבא	כפר סבא	1006201	סביוני הכפר / רח' משה סנה מול בית 15	167861	2012/11/000257	F- מי רשת	1	פלואוריד F	0.35	F- מג/ל	Error		

סה"כ דגימות חריגות לתאריך דגימה: 1