




Rabin gym- Layout Design



יש לבצע כל עבודה לפי הנחיות ממונה הבטיחות

מיקום לוחות חשמל יוכל להשתנות בהתאם לתוואי חיבור לוח מוזן



מגרש ספורט רבין - חלוקה לסטרינגים/ממירים						
144.00%	AC/DC Ratio	100	144	הספק כללי AC (KW) :	400	הספק פאנל בודד (W) מ"ס פאנלים כללי :
144.00%	AC/DC	50	72	הספק כללי DC (KW) :	360	מפנה
144.00%	AC	50	72	פאנלים בסטרינג	18	מ"ס סטרינג
144.00%	DC	50	72	סוג ממיר (kW)	10	ממיר
144.00%		100	144	ממיר	1	מפנה
				ממיר	2	א סכרית
				ממיר	2	א סכרית
סה"כ כמות פנלים:						

גרסה	השינוי	תאריך	שם תכנית	תאור	פרטי ממירים		פרטי פנלים		כמות	פרטים	פרטים
					נתונים	נתונים	נתונים	נתונים			
P1			Rabin gym-E-D-001	שם המיקוח	תאריך	2	JINKO	2	2	SMA	יצרן
P2				שם המיקוח	תאריך	2	400w	2	2	SMA-60-50	יצרן א
P3				שם המיקוח	תאריך		360				יצרן ב
P4				שם המיקוח	תאריך		20 deg				יצרן ג
P5				שם המיקוח	תאריך		195 deg				יצרן ד
				שם המיקוח	תאריך		144 kWp			100 kW	הספק כולל

אנרגיה סולארית לישראל בע"מ

תכנית הצבת פאנלים

מגרש ספורט הרצוג

תאריך: 03/03/2020

גרסה: P0

אזור: A3

שם תכנית: Rabin gym-E-D-001

תאריך: 03/03/2020

תכנן: אריק בר

אישר: