

תאריך: 26-05-2020

לכבוד אנרגיה סולרית לישראל

הנידון: אישור הנדסי לפני התקנה של מערכת פוטו וולטאית

1. בתאריך 26-05-2020 בחנתי את המבנה של בייס אילן רמון בכפר סבא לטובת התקנת מערכת פוטו וולטאית. גג מבנה עשוי בטון וקטע אסכורית.
2. הריני לאשר התקנת מערכת פוטו וולטאית על גג מבנה זה מבחינה קונסטרוקטיבית, האישור ע"ב ת"י 412 לעומסים ותקן 414 לרוח.
3. תמונה:



בברכה

מישל לוי – אינג'
מהנדס בניין
מ"ר 84989